



ECLAIRCISSEMENTS – APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL "FOURNITURE DE HANGARS" (REF : 06/2025/VF/HANGARS)

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé « Chaînes de valeur durables et zéro déforestation en périphérie de paysages prioritaires pour la conservation et le développement » (contrat n° ENV/2021/430494), **Virunga Foundation** a publié un appel d’offres international ouvert pour le marché intitulé « Fourniture de hangars » (réf : 06/2025/VF/Hangars)

Ce marché porte sur la fourniture de cinq hangars industriels de 1 000 m² chacun. La livraison, qui reste optionnelle, est prévue au zoning industriel de Virunga situé à Mutwanga, dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo.

À la suite de la publication de l’appel d’offres le 22/05/2025, certaines demandes de clarification nous ont été adressées par des soumissionnaires. Conformément aux principes de transparence et d’égalité d’accès, nous publions ci-après l’intégralité des questions reçues, ainsi que nos réponses :

Q1. Afin de nous assurer que notre dossier soit conforme aux attentes, pourriez-vous nous confirmer s’il est nécessaire de fournir des notes de calcul dans la réponse à cet appel d’offre ?

R1. Oui, la fourniture de notes de calcul est requise.

Q2. Si tel est le cas, pourriez-vous également nous préciser le niveau de détail attendu à ce stade de la procédure ?

R2. Ces Informations se trouvent dans l'annexe II et III.

Q3. Pourriez-vous me confirmer que vous souhaitez des cloisons uniquement dans la largeur du bâtiment, soit 4 cloisons intérieures, afin d'obtenir des cellules de 10x20 m, s'il vous plaît ?

R3. À ce stade, nous ne demandons ni l'ajout de cloisons intérieures ni l'inclusion de leur coût dans la réponse à cet appel d'offres.

Le hangar doit être livré comme un espace ouvert de 20 m x 50 m, sans aucune cloison, que ce soit dans la largeur ou dans la longueur.

Cependant, il est possible qu'à l'avenir, nous décidions d'installer des cloisons dans la largeur du bâtiment. À titre informatif uniquement, le soumissionnaire peut proposer un plan indiquant comment ces cloisons pourraient être ajoutées ultérieurement. Cela reste facultatif et ne fait pas partie des exigences actuelles.

Nous restons disponibles pour répondre à toute autre demande d’éclaircissement jusqu’à la date limite de soumission, fixée au **18 Juin 2025 à 12h00 (midi), heure locale de Goma.**