

**REPONSES AUX QUESTIONS POSEES CONCERNANT L'AO 71/2022/VESAU/NDICI/02**

QUESTIONS	REPONSES
1. Pouvez-vous nous éclaircir sur le régime douanier qui vous est accordé ou allez-vous prendre en charge le dédouanement des transformateurs ?	Comme spécifié dans l'appel d'offres, les incoterms sont DAP. Cela veut dire que Virunga Energies s'occupe du dédouanement.
2. Nous avons une question conformément au Calendrier du point 2 sur les demandes d'éclaircissements Nous voudrions souscrire pour l'appel d'offre dont la référence est réf : 71/2022/VESAU/NDICI/02 comme représentant d'une société basée en Corée du Sud et nous voudrions savoir si la garantie de préfinancement peut être constituée dans une banque Coréenne .	La garantie de pré-financement peut venir de toute banque réputée internationalement et disposant d'une crédibilité suffisante pour assurer la garantie de financement
3. Nous voudrions savoir si nous pouvons également soumissionner comme groupement avec une entreprise sud-coréenne .	L'éligibilité des pays de nationalité des soumissionnaires est définie par l'Union Européenne (et est spécifiée dans le dossier d'appel d'offres)
4. Ce groupe industriel ne fait pas partie de la région UE ni ACP voir le DAO chapitre 3 Participation article 3.1. En ce qui concerne votre document à compléter dans le cadre de cette offre, au chapitre 3 page 4/13 "Capacités financière et technique, et expérience du personnel" Nous répondons à toutes les conditions, mais tenons à préciser que les bilans des années 2020 à 2021 suite aux évènements passés ne répondent pas aux chiffres demandés, par contre ceux qui seront publiés en mars 2023 (année fiscale 2022 seront trois fois plus élevés que ceux demandés).	Il nous est évidemment impossible de vous donner l'assurance que votre offre sera recevable administrativement. En réponse à vos questions : <b>Nationalité</b> L'article 3.1 des Instructions aux soumissionnaires, auquel vous faites référence, concerne le lieu d'établissement du soumissionnaire.. <b>Capacité financière</b> Les capacités financière, technique et d'expérience du personnel des soumissionnaires à cet appel d'offre seront appréciées par les membres du comité d'évaluation désigné pour cette passation de marché. Cette appréciation se fera sur base des informations renseignées dans les offres reçues. Ainsi, nous vous conseillons de fournir toutes les informations / tous les documents permettant de faciliter cette évaluation, incluant tout document probant de l'année écoulée au besoin.
5. En effet je voulais être sur d'être sur la bonne piste.Sur le document technique de l' appel d'offre il est demandé 4 transformateurs de 33KV/132KV. N'est ce pas le contraire ? cad 132KV/33KV ? Pouvez-vous nous éclaircir sur le sujet?	Il s'agit des mêmes transformateurs. Virunga Energies cherche 2 transformateurs 33kV / 132kV et 2 transformateurs de 132kV / 33kV
6. Cher Monsieur, Veuillez confirmer si la soumission se fera en ligne ou physiquement.	Cela est spécifié dans le dossier d'appel d'offres. Les soumissions électroniques sont acceptées moyennant le respect strict de certaines conditions (mot de passe envoyé)
7. En examinant les documents d'appel d'offres, nous avons remarqué qu'il est exigé, entre autres, que les éléments suivants soient soumis avec l'offre (page 41 du document : <b>B</b> - Spécifications techniques complémentaires , section 5.4.2. Documentation technique à remettre avec l'offre ) : - Liste des références des transformateurs fabriqués testés pour le court-circuit, indiquant le rapport de transformation, la puissance nominale, le laboratoire d'essai et l'année d'achèvement . Pourriez-vous nous dire s'il s'agit d'une demande éliminatoire. Si nous n'avons aucun transformateur testé en court-circuit, pouvons-nous quand même faire une offre et ne pas être rejetés ?	Il est impossible à Virunga Energies de statuer sur ce cas spécifique à l'heure actuelle. Nous vous encourageons à soumettre tous les éléments montrant que vous avez une expérience avérée dans la fabrication et mise en service de transformateurs de capacité similaire aux transformateurs, objet du présent marché.
8. Votre Transformateur est disponible 132kV/33kV. Réf : 71/2022/VESAU/NDICI/02, À qui de droit, Nous confirmons que nous sommes capables et capables de livrer cette commande dès votre réponse à notre société. Et puis nous vous enverrons le devis, CI-JOINT LE TRANSFORMATEUR ATTEND VOS CONFIRMATIONS POUR LE DEVIS	Un processus clair a été établi pour soumettre une offre pour les 4 transformateurs. Veuillez respecter les instructions définies dans l'appel d'offres

9. Veuillez nous envoyer un document d'appel d'offres mis à jour. s'il y a un amendement ou des changements après novembre. Veuillez noter que nous sommes basés en Turquie et que nous n'avons pas de bureau local enregistré au CONGO.	Le dossier n'a pas été mis à jour. Il reste le même. Il n'y a pas besoin d'avoir une bureau local en RDC pour soumettre pour le présent marché
10. Est-il possible de retarder d'une semaine le dépôt d'offre relative à la fourniture des 4 transformateurs.	Il n'est malheureusement pas possible d'étendre la date limite de soumission