



Clarifications et réponses aux questions posées par les soumissionnaires – 01/VESAU/2023/NDICI/03

QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES

1) Quel est le type de commande CBR

Triphasé (3-pole)

2) Quel est le type d'isolateur CBR

Le choix est laissé au soumissionnaire

3) Quel est le type DSC

Il doit être motorisé, télécommandé et avec signal de manœuvre